

NDVK

NORSK DØR- OG
VINDUSKONTROLL

SERTIFISERT

SERTIFIKAT

Det bekreftes herved at

NorDan A/S, avd. Otta

Oppfyller kravene som er angitt i

NORSK DØR- OG VINDUSKONTROLL

NDVK-Regler

Sertifikatet gjelder for hele produksjonen av vinduer og dører,
og omfatter følgende produkter:

Vindustype:

- **NorDan ND HG, toppsvingvindu**

Oslo den 02.01.2015

Olav Vidar Skarsten

NDVK-sekretær

Utstedt første gang: 23.11.2004

Gyldig til: 31.12.2016

Sertifikat nr.: **013**

NDVK

NØRSK DØR- OG
VINDUSKONTOLL

SERTIFISERT

Kvalitetsstyring i produksjonen av vinduer og dører oppfyller kravene i **NDVK Regler:**

Krav til vinduer og ytterdører Krav til produsentenes kvalitetssystem (2012)

Regler for sertifisering og kontrollbesøk (2012).

Produktene som står oppført på side 1 oppfyller følgende:

Egenskap	Klassifisering										Klasse
Regntetthet											
Ikke skjermet (A) Maks trykk (Pa)	1A 0	2A 50	3A 100	4A 150	5A 200	6A 250	7A 300	8A 450	9A 600	Exxx >600	9A
Lufttetthet	1		2		3		4				
Maks trykk (Pa) Ref. luftlekkasje ved 100 Pa (m ³ /hm ² eller m ³ /hm)	150 50 eller 12,50		300 27 eller 6,75		600 9 eller 2,25		600 3 eller 0,75				4